

# Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece, por descarga eléctrica.

## Circunstancias

Un trabajador se encontraba limpiando el piso en una bodega debido a un derrame de jugos de frutas producido por efectos del terremoto. Mientras realizaba estas labores, cae al suelo mojado una extensión eléctrica energizada que se encontraba colgada del portón. La víctima al recoger con la mano la extensión recibe una descarga eléctrica que le provoca la muerte en forma inmediata.

## Causas

- Presencia de conexiones provisionales inadecuadas de corriente eléctrica.
- No realizar un reconocimiento de los riesgos antes de comenzar las labores.
- Falta de procedimiento de trabajo de limpieza.
- Sin supervisión y control de desempeño.
- Estándares de trabajo seguro inexistentes.

## Recomendaciones

- Planificar el trabajo seguro.
- Realizar charla operacional sobre los riesgos de la tarea a realizar.
- Capacitar a todo el personal en forma periódica en los procedimientos de trabajo.
- Implementar un sistema para efectuar seguimiento al cumplimiento de los estándares para cada actividad.
- Motivar conductas de Autocuidado.